



Природный заказник  
"Воробьевы горы"

Проектируемый закрытый переход  
методом ГНБ L=396 м

Государственное унитарное предприятие города Москвы  
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ»  
(ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»)  
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Москва 125340 Ленинградский пр-т, д.11 Тел./факс 257-50-99

Техническое заключение

№ 1522 "29" января 2012 г.

Адрес работ: Москва, ул. Лутешки, ул. Ж. Зеленой, пр. Борок

Проектная организация: ЗАО «ИнженерПроект» тел. 640-64-00

Организация заказчика: ОАО «Московский трест» тел. 252-58-40

В соответствии с представленными проектными материалами выдано заключение для оформления разрешения на строительство:

КЛ 220 кВ и ВЛЭС - 4450 м, в т.ч. закрытые переходы методом ГНБ (с применением наибольшего бурения) 715-9-98 м, 715-16-163 м, 715-28-993 м, 715-30-125 м, 715-32-113 м, 715-41-643 м, 715-46-165 м, 715-65-303 м, 715-68-141 м, 715-71-43 м, 715-80-364 м, 715-109-291 м, 715-152-93 м; Перекрытие КЛ 10 кВ - 420 м.

Минимизация: до начала работ по устройству траншеи.

Строительство осуществляется в соответствии с Правилами организации подготовки и производства земляных и строительных работ в Москве и с оформлением ордера в ОАТИ в установленном порядке.

Без разрешения Отдела подземных сооружений изменений в проект НЕ ВНОСИТЬ! До передачи в эксплуатацию построенного подземного (наземного) сооружения сдать исполнительный чертеж в ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ».

Нач. (Гл. инженер) отд. Инженер: Шубина И.Л. Инженер: Пантета Н.В.

Государственное унитарное предприятие города Москвы  
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ»  
(ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»)  
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Характер работ: Усиление трассы КЛ 220 кВ в Волге на участке м.м. 46-54 в.с. 508 м (в том числе закрытый переход методом ГНБ 206 м, в т.ч. L=396 м, H=18 м) на участке длиной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1522 20.12.11

Нач. отдела: Инженер: Шубина И.Л. Инженер: Пантета Н.В.

Рук. группы: Инженер: Инженер: Пантета Н.В.

«26» апреля 2012 г.

Согласовано  
при условии выполнения  
благоустроительных работ  
по ул. Лутешки  
Перед 20.01.2012 г.

В.Б. Фролов  
23.03.2012

Прокладка КЛ 220 кВ в границах ООПТ  
Природный заказник "Воробьевы горы" - 337 м,  
в том числе:  
206 м - Закрытые переходы методом ГНБ;  
131 м - Открытая прокладка.

Планшет N A-IV-05,06; A-V-05,06,07; A-V-05,08		Вх N МКС	Вх N ОПС
0054/02-015-3К1			
ПС 220/20 кВ "Золотаревская" с забором КЛ 220 кВ. 1 пусковой комплекс. 2 этап. Забор КЛ 220 кВ от ТЗЧ-20 с образованием КЛ 220 кВ "Золотаревская - ТЗЧ-20"			
Изм. Кол.ч. Лист Подп. Дата			
Н. контр. Потопина	1	06.12	
Кабельные линии 220 кВ		стация	лист
		Р	
Ситуационный план			
Нач. отд. Рыкова	06.12		
Гл. спец. Потопина	06.12		
Нач. группы Гарбунов	06.12		
Разработал Журавлев	06.12		
Копировал		Формат А1	